

Наименование работ	Периодич. тех. обслуживан.	№ единичных расценок	Ед. изм.	Кол-во	Подр.	Дата выпол. по графику	Дата выпол. факт.
г. Орел, ул. Горького, 112							
1	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	1 раз в 3 года	10.1.29.	шт.	4,000	КСГО	21.08.2017
2	Осмотр внутридомового газопровода при установке на одном стояке от 3 до 5 приборов	1 раз в 3 года	10.1.29.4*	шт.	5,000	КСГО	21.08.2017
3	Техническое обслуживание (ревизия) крана при диаметре свыше 50 мм	1 раз в 3 года	10.1.30.6*	кран	1,000	КСГО	21.08.2017
4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	1 раз в 3 года	5.1.4.	шт.	1,000	КСГО	21.08.2017
5	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода	1 раз в 3 года	5.1.6.	подвал	1,000	КСГО	21.08.2017
6	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	1 раз в 3 года	6.2.26.	шт.	1,000	КСГО	21.08.2017