

Наименование работ	Периодич. тех. обслуживан.	№ единичных расценок	Ед. изм.	Кол-во	Подр.	Дата выполн. по графику	Дата выполн. факт.
--------------------	----------------------------	----------------------	----------	--------	-------	-------------------------	--------------------

**г. Орел, пер. Комсомольский, 30**

1	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	1 раз в 3 года	10.1.29.	шт.	9,600	КСГО	18.05.2018	
2	Осмотр внутридомового газопровода при установке на одном стояке от 6 до 10 приборов	1 раз в 3 года	10.1.29.5*	стояк	12,000	КСГО	18.05.2018	
3	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода	1 раз в 3 года	5.1.6.	подвал	1,000	КСГО	18.05.2018	